

# ATlabra Oy

33-0189 / ASB-ILMA

## ILMANÄYTTEEN ASBESTIKUITULASKELMA

Tilaaaja:	Rajuve Oy		
Kohde:	Sauvon koulu		
Tilauspäivä:	30.7.2019	Toimituspäivä:	30.7.2019
Näytteenottaja	TN		
Tutkimusmenetelmät:			
Polykarbonaattikalvolla varustetulle ilmanäytesuodattimelle kerätyt ilmanäytteet on tutkittu Tescan Vega 3 LM pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (1000-20000 -kertaisella suurennoksella). Asbestikuitupitoisuus on laskettu standardin ISO 14966 mukaisesti. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Atlabra Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti.			
Tulokset:			
Näyte	Tila / ilmamäärä litroina	Asbestipitoisuus (kuitua / cm <sup>3</sup> )	
1	Yläkerran pahviputket / 600 l	alle 0,01 kuitua/ cm <sup>3</sup>	

Tutkitun näytteen asbestikuitupitoisuus alittaa puhtaan ilman raja-arvon alle 0,01 kuitua per kuutiosenttimetri ilmaa.



Lasse Rainio  
Tutkija  
ATlabra Oy  
0401792295  
[lasse.rainio@atlabra.fi](mailto:lasse.rainio@atlabra.fi)

Postiosoite:  
Terseruksenkatu 11  
20380 Turku  
e-mail: [info@atlabra.fi](mailto:info@atlabra.fi)

ATlabra Oy  
Y-tunnus 2778682-4  
Puh. 0401792295

Turun seudun osuuspankki  
IBAN F15957169020050147  
BIC OKOYFIHH

# ATlabra Oy

33-0186 / ASB-ILMA

## ILMANÄYTTEEN ASBESTIKUITULASKELMA

Tilaja:	Rajuve Oy		
Kohde:	Sauvon Koulukeskus Öljysäiliöhuone		
Tilauspäivä:	26.7.2019	Toimituspäivä:	26.7.2019
Näytteenottaja	Juha Venho		
Tutkimusmenetelmät:			
Polykarbonaattikalvolla varustetulle ilmanäytesuodattimelle kerätyt ilmanäytteet on tutkittu Tescan Vega 3 LM pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (1000-20000 –kertaisella suurennoksella). Asbestikuitupitoisuus on laskettu standardin ISO 14966 mukaisesti. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Atlabra Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti.			
Tulokset:			
Näyte	Tila / ilmamäärä litroina	Asbestipitoisuus (kuitua / cm <sup>3</sup> )	
1	Öljysäiliöhuone / 600 l	alle 0,01 kuitua/ cm <sup>3</sup>	

Tutkitun näytteen asbestikuitupitoisuus alittaa puhtaan ilman raja-arvon alle 0,01 kuitua per kuutiosenttimetri ilmaa.



Lasse Rainio  
Tutkija  
ATlabra Oy  
0401792295  
[lasse.rainio@atlabra.fi](mailto:lasse.rainio@atlabra.fi)

Postiosoite:  
Terseruksenkatu 11  
20380 Turku  
e-mail: [info@atlabra.fi](mailto:info@atlabra.fi)

ATlabra Oy  
Y-tunnus 2778682-4  
Puh. 0401792295

Turun seudun osuuspankki  
IBAN FI5957169020050147  
BIC OKOYFIHH