

Vastaanottaja

SAUVON KOULUKESKUS

Saustilantie 10

21570 SAUVO

Asia	Valvontasuunnitelman ulkopuolinen tarkastus.
Toimija	SAUVON KUNTA (9038213-6)
Kohde	SAUVON KOULUKESKUS Saustilantie 10, 21570 SAUVO
Toiminnan nimi	SAUVON KOULUKESKUS
Toiminta	Peruskoulu
Aika	21.10.2019

*Läsnäolijat***Tarkastaja** Tiina Torkkeli-Pitkäranta**Toimipaikan edustaja** Sari Valtonen**Tarkastuksen perusteet**

Valvontasuunnitelman ulkopuolinen tarkastus.

Havainnot*Taustaa*

Koulun sisäilmatyöryhmässä 3.10.2019 vanhempainyhdistyksen edustaja toivoi, että luokissa 6 a ja 6 b käytäisiin uudelleen aistimassa sisäilman laatua. 18.9.2019 tehty käynti tapahtui luokan 6 a oppituntin lopussa, luokassa 6 b ei ollut tuntia. Ilmanvaihtokoneet olivat päällä ja sisäilmassa ei ollut havaittavissa epäkohtia. Lapsilta saadun tiedon mukaan luokkien sisäilma on huono aamuisin ja varsinkin lomien jälkeen, mikä viittäisi siihen, että ilmanvaihtokoneet tai koneellinen ilmanvaihto eviät olisi käynnissä normaalilla teholla tai lainkaan. Tämän vuoksi tarkastus tehtiin syysloman jälkeisenä maanantaiaamuna ennen oppituntien alkamista.

Tarkastuksen aikana tehdyt havainnot

Luokassa 6 a oli ilmanvaihtokone päällä nopeudella 3 ja koneesta kuului jonkin verran huminaa. Poistoventtiilejä ei näkynyt luokassa, vain raitisilmaventtiilejä. Ilman laatu oli aistinvaraisesti havaittuna raikas eikä siinä voinut havaita hajuja tai tunkkaisuutta. Vaikka luokassa 6 a ei näkynyt poistoilmaventtiilejä (voi olla että ei huomattu missä ne ovat) ja vaikka luokka on pieni ja ahdas, sen ilma oli molemmilla havaintokerroilla (18.9. ja 21.10.) yllättävän raikas kun vertaa sitä yleisesti koululuokkien ilmaan oppituntien loppupuolella (allekirjoittaneen omat havainnot kouluista).

Luokassa 6 b oli ilmanvaihtokone päällä nopeudella 4 ja koneesta kuului melko äänekkäs humina.

Poistoilmaventtiileissä oli selvä imu päällä, ne imaisivat helposti A4-paperiarkin. Ilman laatu oli aistinvaraisesti havaittuna raikas eikä siinä voinut havaita hajuja tai tunkkaisuutta.

Toimijalta edellytetyt toimenpiteet

Tarkastuksen perusteella ei tarvita lisätoimenpiteitä luokissa 6 a ja 6 b.

Sovelletut oikeusohjeet

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeet 8/2016

Tarkastaja

TERVEYSTARKASTAJA
Tiina Torkkeli-Pitkäranta
0505980578
tiina.torkkeli-pitkaranta@lieto.fi

Jakelu

Toiminnanharjoittaja