

Seurantamittausten aikataulu

Taulukko 3. Takuuajan seurantamittaukset

Sauvon kunta Sauvon koulukeskus LAADUNVARMISTUSMITTAUKSET 2020-2022	2020												2021								2022																		
	huuhtelujakso 1 kk																																						
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8											
Aistinvaraiset tarkastelut				X												X											X												
Sisäilman VOC- ja aldehydimittaukset, (*tarvittaessa)				X											X													X*											
Paine-eroseuranta				X											X													X											
Olosuhdeseuranta, T, RH%, CO2 (kesä- ja talviajalla)													X				X											X											
Tuloilman lämpötila												X																											
Teolliset mineraalivillakuidut, 14 vrk laskeuma									X																			X											
Teolliset mineraalivillakuidut, kanavat (*tarvittaessa)															X*													X											
Käyttäjättyytyväisyyskysely takuuajana																												X											
Tuloilmakanaviston puhtauden tarkastus ennen takuuajan päättymistä																																				X			
Merkitsemismittaus																	X																		X				
Lämpökuvaukset																X																							
Sisäilman mikrobit (maan tulee olla jäässä, jotta mittaus voidaan suorittaa)															X													X											

VOC- ja aldehydimittaukset

Mittaukset tehdään:

- ensimmäisen tuuletusjakson jälkeen (rakennuksesta peräisin olevat päästöt)
- muuton jälkeen (käyttäjien tuoma kuorma).

Seurannat takuuajan lopussa, tarvittaessa puolevuoden välein, mikäli pitoisuudet ovat alussa koholla.

Paine-eroseuranta

Seurataan eri puolilta rakennusta sisä- ja ulkoilman välillä, mittauspisteet tarkentuvat myöhemmin

Olosuhdeseuranta

Olosuhdeseuranta tehdään talvi- ja kesäolosuhteissa. Tilat valitaan tilojen käyttöasteen ja -tarkoituksien muotouduttua käyttäjäkokemukset huomioiden.

Teolliset mineraalivillakuidut

Teolliset mineraalivillakuidut määritetään 14 vrk maljoille laskeutuneesta pölystä käytön alettua syksyllä ja varmistusmittaus reilun vuoden jälkeen.

Kanavista mineraalivillakuidut tutkitaan geeliteippinäytteillä takuuajan loppupuolella. Näytteitä otetaan myös 2021 keväällä, mikäli sisäilmassa todetaan poikkeavia kuitumääriä.